


















# Legende

|   |   |
|---|---|
|    | Brandwand (feuerbeständig, mechanisch belastbar)                              |
|    | Anforderung feuerbeständig  |
|    | Anforderung hochfeuerhemmend  |
|    | Anforderung feuerhemmend  |
|    | notwendiger Treppenraum   |
|    | notwendiger Flur  |
|    | Tür feuerbeständig<br>rauchdicht, selbstschließend                            |
|    | Tür feuerbeständig<br>dichtschießend, selbstschließend                        |
|  | Tür feuerhemmend<br>rauchdicht, selbstschließend                              |
|  | Tür feuerhemmend<br>dichtschießend, selbstschließend                          |
|  | Tür rauchdicht, selbstschließend  |
| <b>ds</b>   | dichtschießend  |
| <b>ss</b>   | selbstschließend  |
|  | 1. Rettungsweg  |
|  | 2. Rettungsweg  |
|  | direkter Ausgang ins Freie bzw. zur Außentreppe<br>mit Rettungswegkennzeichen |
|  | Anleiterstelle, 4-teilige Steckleiter<br>3,0 m x 3,0 m fester Untergrund      |
|  | Anleiterstelle, Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter                              |
|  | Rauchwarnmelder   |

Türen im Verlauf der RW  
nicht verschließbar bzw. mit  
NA-Verschlässen bzw.  
Verschlässen nach EIVTR